


Husets energianvändning



Energideklaration för Lugna Gatan 37, Malmö.

- Detta hus använder 118 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².
Liknande hus 113–139 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-10-28 av:

Kjell Knutsson, ÅF-Infrastruktur AB