



Norrköping 2013-04-03



Norrköping
Regionförbund



Brf Karbin
Att: Leena Heinonen
Box 6901
600 06 Norrköping

Åtgärd balkonger på er fastighet Plankgatan 34-36, Norrköping.

Hej! Nu har vi fått ett utlåtande från Sto Scandinavia om balkongerna.

Det som troligen har hänt är att balkongplattorna inte fått tillräckligt med tid att härda och torka ut innan färgbeläggningen utfördes. Detta i kombination att det regnade i stort sett hela hösten har gjort att balkongplattorna behövde mer tid att torka.

Det vi kommer att göra är att skrapa/slipa samt dammsuga ytan. Sedan kommer vi behandla plattan med Betoflex 1 gång och BF100 2 gånger.

Arbeten beräknas utföras vecka 19-20. För att kunna utföra arbeten behöver ni tömma era balkonger från möbler mm.

Dörrar kommer att låsas utifrån vilket innebär att ni inte har tillgång till era balkonger under tiden de åtgärdas.

Vi behöver uppehållsväder för att utföra arbeten. Hoppas på en bra vår!

Vi kommer att utföra arbeten från en skylift vilket innebär att vi ej behöver tillgång till lägenheter.

Med vänlig hälsning
Åby Fasad AB

George Alfaro

Postadress:
Navestadsgatan 44
603 66 Norrköping

Telefon:
011-14 93 30

E-post:
jojje@abyfasad.se

Bankgiro:
5345-1670

Organisationsnr:
556437-8163

Telefax:
011-14 84 20

Hemsida:
www.abyfasad.se

PlusGiro:
631 53 99-3

Momsreg.nr:
SE556437816301

Innehar F-skatt