


Husets energianvändning



Energideklaration för Rödkullastigen 1A , Malmö

■ Detta hus använder 137 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².

Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-07-15 av:

Kjell Knutsson , ÅF-Infrastruktur AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens

energiprestanda har lämnats.