


Husets energianvändning



Energideklaration för Rödkullastigen 2A , Malmö

- Detta hus använder 152 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 126 – 153 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-07-15 av:
Kjell Knutsson , ÅF-Infrastruktur AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.