


# Husets energianvändning



Energideklaration för Solvändegatan 1A , Malmö

■ Detta hus använder 170 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 25 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus 126 – 153 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2011-07-15 av:

Kjell Knutsson , ÅF-Infrastruktur AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.