

## **Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, dnr: 119/2020**

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

**Datum**

2020-09-16

**Remisslämnare**

Anders Lago, Ordförande

Organisation

HSB Riksförbund

Kontaktperson

Mikael Rosén

E-postadress

mikael.rosen@hsb.se

Adress

Fleminggatan 41, Stockholm

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Föreskrift § Allm råd	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
3a§		Begreppet ”Energiprestanda avtal” hänvisar normalt sett till en specifik typ av avtal ofta även benämnt EPC-avtal. Denna formulering riskerar att begränsa möjligheter till undantag i onödan.	HSB <b>föreslår</b> att man istället använder det mer omfattande begreppet ”Energitjänsteavtal”.
4b§ Allmänt råd		Hur den nominella effekten skall bestämmas bör preciseras som ”utifrån ett eller flera av följande” och inte bara som ”utifrån”.	
4b§ Allmänt råd		<p>Begreppet ”den mest representativa driftsituationen” öppnar för en mycket fri tolkning av huruvida systemet kommer att omfattas av lagkravet eller inte.</p> <p>Om man i första hand använder DVUT blir det tydligare. Vid DVUT bör även effekt för eventuell spetslast ingå.</p>	HSB <b>anser</b> att en tydligare skrivning skulle vara att effekten bestäms utifrån DVUT, då avseende värmegenerator och motsvarande dimensionerande utomhustemperatur för luftkonditioneringssystem.
4b§		HSB <b>anser</b> att Boverket behöver förtydliga att fjärrvärmecentral skall vara belägen i byggnaden som skall energideklarerats för att omfattas av krav på inspektion.	

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan